

서부의 행복한 올림

www.seobusilver.or.kr / 발행일 | 2026. 8. 10

안녕하세요. 서부노인전문요양센터입니다.

연일 이어지는 무더위 속에서도 어르신들께서 여름을 안전하고 편안하게 보내실 수 있도록 건강관리와 생활 지원에 더욱 세심한 정성을 다하겠습니다.
보호자님 가정에도 건강과 행복이 늘 함께하시길 8월이 되시길 바랍니다.

🌸 센터 주요일정

2026년 8월 5일 8월 생신잔치

2026년 8월 14일 말복 특식 제공

2026년 8월 19일 피트실펄프점검보수

2026년 8월 25일 공조기 내부청소/필터교체

2026년 8월 26일 소망교회 이미용봉사

2026년 9월 2일 9월 생신잔치

2026년 9월 16일 신입소자보호자간담회(3분기)

🌸 안내사항

1. 여름철 식중독 예방 협조

- ▶ 1회 또는 당일 섭취 가능한 양만 준비
- ▶ 쉽게 상하는 음식 반입 자제(예: 회 종류)

2. 케어노트 앱 이용 예약 안내

- ▶ 면회, 외출, 외박(최소 2일전 신청)
- ▶ 외래(병원진료)는 유선신청(총 간호팀)

3. 26년 전기설비 안전점검 (상반기)

- ▶ 점검일자 : 2026년 6월 17일
- ▶ 점검결과 : 이상소견 없음(불임자료 참조)

※ 센터는 기관 후원 외에 선물(간식) 또는 금전을 받을 수 없습니다.
보호자님의 성원과 격려의 마음만 감사히 받겠습니다.

🌸 프로그램 일정표

구분	월	화	수	목	금	토/일
인지	웃음 치료	음악 치료	원예 치료	인지 놀이	미술 치료	개인 인지
여가	뷰티 케어	소그룹 활동	개인여가	소그룹 활동	뷰티 케어	개인여가
신체	근력강화 & 구축케어					
치매전문	미술창작 활동	낭독인지 활동	회상활동	감각활동	음악체조 활동	개인인지 여가/신체
치매기본	현실인식훈련					

서부의 이모저모



[원예치료/웃음치료]

*원예치료
매주 수요일 (4층,5층)
*웃음치료
매주 월요일(2층~5층)

이외에도 미술치료, 음악
치료, 인지놀이 등 다양한
프로그램을 진행하고 있습
니다.



[공연관람]

그랜드 피아노

*일자 : 7월11일(토)
*장소 : 1층 강당
피아노 공연을 관람하
며 음악을 통해 즐겁
고 편안한 시간을 보
냈습니다.



[26년 입소자 결핵
건강검진]

*일자 : 7월 27일(월)
*흉부 x-ray 촬영
어르신들의 건강을 위
해 검진을 실시하였습
니다.

담당자 연락처

구분	1층	2층	3층	4층	5층
사회복지사	613	623	633	643	653
간호사	610	620	630	640	650
	5837	5845	5846	2265	5847
	0640	0640	0640	0640	0640
입소/계약		606	행사/프로그램		614
교육/자원봉사		616	입소비용		603

(대표번호 : 02-350-0*** / 010-****-****)

전기설비 안전점검 결과

가. 고객정보

- 상호 : 시립서부노인전문요양센터
- 주소 : 서울 마포구 월드컵로36길 15

나. 전기설비

- 수전용량 : 2,000 [kVA]
- 발전용량 : 450 [kW]

다. 점검개요

- 점검항목 : 전기안전관리자의 직무에 관한 고사에 따른 전기설비 안전점검 (2026년 연차점검)
- 점검일자 : 2026년 6월 17일 (전원품질 : 6월 17일 ~ 6월 18일)
- 점검인원 : 한양E&S 김. 외 2명(김, 신)

라. 점검항목 및 점검결과 (점검항목별 점검DATA 별첨)

(기후에너지환경부고시 제2025-15호, 제3조2항)

점검항목		○:필수, △:필요시				점검대상	점검규정	점검결과
		월차	분기	반기	연차			
외관점검		○	○	○	○	전기설비	기술기준 제2조	적합
저압 전기설비	절연저항	-	-	△	○	전기설 저압반	KEC 132.1	적합
	누설전류	-	△	△	-		기술기준 제52조	
	접지저항	-	-	○	○		KEC 142.4.2	
고압 전기설비	절연저항	-	-	-	○	수전설비 (변압기1차측)	KEC 132.2	적합
	접지저항	-	-	-	○		KEC 321.1	적합
	절연내력	-	-	-	○		KEC 132.2	적합
변압기	절연저항	-	-	-	○	변압기	KEC 135	적합
	절연내력	-	-	-	○		KEC 132.2	적합
	산가도	-	-	-	△		KS C 2101	-
계전기및차단기 동작시험		-	-	-	○	보호계전기	제작업체 기준	적합
예비 발전설비	절연저항	-	-	○	○	예비발전기	KEC 132.1	적합
	접지저항	-	-	○	○		KEC 142.4.2	
	축전지	-	-	○	○		제작업체 기준	
	운전시험	-	○	○	○		KEC 244.1	
적외선 열화상 측정		-	○	○	○	수변전설비	직무고시	적합
전원품질분석		-	-	-	○	변압기	직무고시	적합

마. 종합소견

- 이상소견이 없습니다.